

04.02.2016

Директору ООО «РС-измерения»

Клевесенкову А.Н.

Отзыв по опытно-промышленной эксплуатации приборов АГАТ-100М

Для проведения опытно-промышленной эксплуатации нашему предприятию были переданы следующие преобразователи давления:

1. АГАТ-100М-ДИ-1160-(0...6)МПа-015-ЦИ-К03-ПР8-СК (зав. №000759),
2. АГАТ-100М-ДД-1440-(0...60)кПа-015-ЦИ-К03-М20-СК (зав. №000734).

Датчики были установлены 14.10.2015г. на КА ст.№4 для измерения давления перегретого пара и расхода питательной воды. После опробования на высоких параметрах перепада и давления, датчики установили в турбинном цехе для опробования на низких параметрах перепада и давления.

При проведении монтажных и наладочных работ нареканий не выявлено. Конструкция преобразователей АГАТ-100М обеспечивает взаимозаменяемость с аналогичными преобразователями давления. Хотелось бы отметить, удобство монтажа, наличие защиты от несанкционированного доступа к изменению параметров настроек и наличие светодиодной индикации (применение в местах с низкой освещенностью).

За время опытной эксплуатации, установленные преобразователи давления АГАТ-100М, работали без отказов и сбоев. Дрейф нуля отсутствует. Метрологические характеристики стабильны.

Преобразователи давления «АГАТ-100М» рекомендуются для применения в проектах на объекты теплоэнергетики.

Начальник ЦТАИ

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

Галкин А.Н.

04.02.2016

