



Публичное акционерное общество
«Вторая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии»
(ПАО «ОГК-2»)

**Филиал ПАО «ОГК-2» -
Адлерская ТЭС**

ул. Суздальская, г. Сочи, Краснодарский край,
Российская Федерация, 354383
тел.: +7 (862) 241-93-50, факс: +7 (862) 241-93-71
e-mail: adler@ogk2.ru

ОКПО 76851389, ОГРН 1052600002180, ИНН 2607018122, КПП 997650001

22.10.2020

№ 02-16/2834

на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО НПО «АГАТ»

Р.Ф. Мухаметшину

e-mail: smirnova@npagat.ru

*Отзыв об опытно-промышленной
эксплуатации датчика давления АГАТ-
100МТ*

Уважаемый Рустам Фаизович!

Для проведения опытно-промышленной эксплуатации в июне 2019 года в филиал ПАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС был передан преобразователь перепада давления АГАТ-100МТ-ДД-1420- (0...0,63) кПа-020-Hard42-ЦИ-t1070-Б-К02-КБуст.

Датчик был установлен 26.06.2019 на позицию 10ГНС30СF002 «F обессоленной воды за насосами БЗК».

Нашими специалистами отмечено, что конструкция преобразователя АГАТ-100МТ обеспечивает взаимозаменяемость с аналогичными преобразователями. Интерфейс программы и руководство по эксплуатации понятны, это позволило в кратчайшие сроки установить его на данную позицию и включить в работу. Прибор эксплуатируется по настоящее время на действующем технологическом оборудовании. За всё время эксплуатации отказов и сбоев не выявлено.

АГАТ-100МТ за 16 месяцев эксплуатации подтвердил свои заявленные технические характеристики, а также зарекомендовал себя как надёжный, удобный в обслуживании прибор.

**Заместитель директора –
главный инженер**

А.И. Смирнов

В.И. Марченко
+7 (862) 241-93-93 доб. 22-75