



**Акционерное общество «Апатит»
(АО «Апатит»)**

Северное шоссе, д. 75, город Череповец,
Вологодская область,
Российская Федерация, 162622
Тел.: +7(8202) 59 33 09; Факс: +7(8202) 55 50 34;
e-mail: cherepovets@phosagro.ru, www.phosagro.ru
ОКПО 00203938; ОГРН 1025100561012;
ИНН/КПП 5103070023/997550001

14.02.2020 № АП-4.319.01/2235а-2020

на № _____ от _____

Отзыв о датчиках давления Агат-100МТ

В августе 2019 года были введены в опытно-промышленную эксплуатацию датчик избыточного давления Агат-100МТ-ДИ-1151, заводской № 7332 и датчик разности давлений Агат-100МТ-ДД-1450, заводской № 7338, в комплекте с клапанным блоком ВКС 30 02 РЗ.

Место установки – АО «Апатит», ЦПВГС, участок химводоподготовки, трубопровод подачи конденсата.

Рабочая среда – конденсат, рабочее давление – до 8 кгс/см², рабочий расход до 80 м³/ч.

Перед монтажом был проведен входной контроль датчиков (на предмет отсутствия внешних повреждений, комплектности поставки и документации). Акт о входной контроле прилагается.

Показания прибора выводились на верхний уровень АСУТП (АРМ аппаратчика), с проверкой его работоспособности непосредственно на месте установки.

За время проведения ОПЭ замечаний от технологического персонала не поступало, анализ трендов показал стабильную работу данного оборудования.

По окончании испытаний (6 (шесть) календарных месяцев) была проведен внешний осмотр, проверка датчиков на соответствие метрологическим характеристикам (акт о проверке прилагается).

На основании вышесказанного и прилагаемых документов, опытно-промышленные испытания датчиков давления Агат-100МТ были пройдены успешно.

Главный приборист по Череповецкому комплексу

А.В. Храбрых

Главный специалист по автоматизации ОГП

С.П. Каменков