



Публичное акционерное общество
«Территориальная
генерирующая компания №1»
(ПАО «ТГК-1»)

Филиал «Невский»

Автовская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-15)

ул. Броневая, д. 6, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 198188
тел.: +7 (812) 688-41-59, факс: +7 (812) 688-41-01
e-mail: tec15@tgc1.ru, www.tgc1.ru
ОКПО 00107198, ОГРН 1057810153400, ИНН 7841312071, КПП 780532003

19.10.2020 № 817-02/06
на № _____ от _____

Об отзыве на датчики давления Агат

Уважаемая Наталья Сергеевна!

В январе 2019 года, в рамках опытной эксплуатации, были установлены датчики давления «Агат-100М-ДИ-1140 с измерительным преобразователем ЭНИ-802 на позицию «давление газа на котлоагрегат №6».

За время эксплуатации приборы подтвердили заявленные, заводом изготовителем, характеристики. Датчики зарекомендовали себя как надёжные и удобные в обслуживании. Настройка основных параметров датчика, корректировка «нуля» просты и удобны. Метрологические характеристики остаются стабильны по истечении времени и соответствуют классу точности. Главная особенность отсутствие «дрейфа нуля».

Качество изготовления, надёжность, высокая точность измерений, конкурентоспособная цена по отношению к основным конкурентам, позволяет рекомендовать их к приобретению.

Директор

А.В. Пасека