



Филиал «Среднеуральская ГРЭС»
Публичное акционерное общество «Энел Россия»
(ПАО «Энел Россия»)

Российская Федерация, 624070, г. Среднеуральск
Свердловской области, ул. Ленина, дом 2
Тел.: (34368) 2-53-59, Факс: (34368) 2-54-59

29.08.2016 № 01-22-505

_____ от _____

Директору по развитию
НПО «Агат»
Салангину А. С.
196247
г. Санкт-Петербург
пл. Конституции, дом 2
офис 626

О результате опытно-промышленной
эксплуатации датчика АГАТ

Для проведения опытно-промышленной эксплуатации на ПАО «Энел Россия» филиал «Среднеуральская ГРЭС», был передан преобразователь давления АГАТ -100М-ДИ-1141(0...2,5) кгс/см²-015-ЦИ-К01 (зав.№000512) установленный хим. цехе

При проведении монтажных и наладочных работ было отмечено, что конструкция интеллектуального преобразователя давления АГАТ 100М обеспечивает взаимозаменяемость с аналогичными преобразователями давления. Светодиодный дисплей индикатора позволяет видеть текущие значения измеряемого давления без применения дополнительной подсветки. Совместим с полевым коммуникатором модели 475

За время опытной эксплуатации, установленный преобразователь давления АГАТ-100М, работал без отказов и сбоев. Дрейф нуля отсутствует. Метрологические характеристики стабильны.

Преобразователи давления «АГАТ-100М» рекомендуются для применения в проектах на объекты теплоэнергетики.

Ведущий инженер СР АСУ ТП и КИПиА

Д. В. Никитин