



ЭНСЕР

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АО "ЭНСЕР")

От 17.08.15 № 243- 267

На № _____ от _____

Директору ООО «РС-измерение»
Клевесенкову А.Н.

Отзыв о работе датчиков
давления Агат-100М

ОТЗЫВ

Датчики давления Агат-100М-Ди; Агат-100М-ДД производства ООО «НПО АГАТ» находились в опытной эксплуатации с 15.05.15 г. по 17.08.15 г. в ТЭЦ АО «ЭнСер».

Датчики были установлены на узле учета пара автомобильного завода Урал. За время тестовой эксплуатации датчики показывали стабильную работу, каких-либо дефектов не возникало.

По конструкции датчик имеет эстетичный вид, преобразуют измеряемую величину в сигнал постоянного тока 4-20мА и по HART-протоколу. Этот сигнал может приниматься и обрабатываться любыми вторичными устройствами, при этом можно выполнить чтение измеряемой величины по индикатору датчика.

Настройка датчика, выбор его основных параметров, перенастройка диапазонов измерений, корректировка «нуля» просты и наглядны.

Начальник ТЭЦ


Г.М. Тонких

Оконечников С.А.

(3513) 29-73-45