

«БАШКОРТОСТАН  
ГЕНЕРАЦИЯЛАУ  
КОМПАНИЯҢЫ»

яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте

Хезмәт Кызыл Байрак  
орденлы  
КАРМАН ДРЭС-ы

452697, Башкортостан Республикаһы  
Нефтекама к., Энергетик а.  
тел./факс: 8(34783) 2-30-20, 67-3-59  
ОКПО 96214846  
kgres@bgkreb.ru



**БАШКИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**

КАРМАНОВСКАЯ ГРЭС

Общество с ограниченной ответственностью

«БАШКИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ»

Ордена  
Трудового Красного Знамени  
КАРМАНОВСКАЯ ГРЭС

452697, Республика Башкортостан  
г. Нефтекамск, с. Энергетик  
тел./факс: 8(34783) 2-30-20, 67-3-59  
ОКПО 96214846  
kgres@bgkreb.ru

02.12.2016. № 328/2445

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Отзыв по работе датчиков  
Агат-100М

Директору  
ООО «РС-измерения»  
Клевесенкову А.Н.

454014, г. Челябинск  
ул. Солнечная, д.7, офис 412  
Тел./факс (351) 225-49-46  
vau@rsi174.ru

Уважаемый Алексей Николаевич!

В период с июля 2016 года в опытно-промышленной эксплуатации на Кармановская ГРЭС ООО «БГК» находятся преобразователь давления Агат-100М-ДИ 1151 (0...16)кгс/см<sup>2</sup>-050-ЦИ-ШР14-М20У-СК и преобразователь давления Агат-100М-ДД-1440-(0...1)кгс/см<sup>2</sup>-050-ЦИ-ШР14-КБуст комплектно с клапанным блоком БКН3-11 М20У установленные на энергоблоке №1 позиции: «Давление масла на регулирование ПТН» и «Уровень в ПНД-3».

В процессе эксплуатации датчиков Агат-100М отмечен ряд достоинств:

- Конструкция преобразователей АГАТ-100М обеспечивает взаимозаменяемость с аналогичными преобразователями давления;
- Яркая светодиодная индикация, нет необходимости в дополнительной подсветке;
- Угол поворота электронного преобразователя 180°, что упрощает монтаж;
- Внутренняя конструкция электронного преобразователя облегчает подключение;
- Возможность ввода кабеля справа и слева от индикатора электронного блока;
- Возможность установки ПИН-кода для защиты от несанкционированного изменения настроек датчика;
- Имеется возможность перенастройки датчика на нестандартный диапазон;
- Отсутствие дрейфа «нуля» при перепадах температуры.

Обслуживающий персонал о преобразователе давления отзывается хорошо. Претензий к прибору нет.

С уважением,

Главный инженер КГРЭС

В.Н. Загретдинов

исп. Бережинский А.В.. (34783) 67913