

АКТ

Технического заключения опытно- промышленной эксплуатации

датчика давления «Агат-100МТ»

С января 2020 года на НГ ТЭЦ в котлотурбинном цеху проходит опытную эксплуатацию датчик «Агат-100МТ-ДИ -(0-6кпа)-007-Hart-ЦИ-t4380-Б-K01-K Буст. выпуска октябрь 2019г. ООО НПО Агат.

Датчик установлен на позицию «давление дымовых газов» котла-утилизатора КУ-2.

За период опытной эксплуатации по датчику давления дефектов и нареканий не возникало. Хотелось бы отметить хороший информационный дисплей, видимый в условиях плохой освещенности, а также удобные настройки и обслуживание датчика.

Главный специалист цеха АСУТП



А.В. Почитаев