



**НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»**
446200, г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, д. 5, литера А
Тел: 8 (84635) 3-21-31, e-mail: office-nk@npfspt.com
ОГРН 1046206003623, ОКПО 72701777, ИНН/КПП 6229036953/633043001

Отзыв о датчике давления «Агат-100М-Ехi-ДИ»
от «23» апреля 2017 г.

**Директору по продажам
ООО «НПО «АГАТ»
Смирновой Н.С.**

Уважаемая Наталья Сергеевна!

В октябре 2017 года был введён в опытную эксплуатацию на срок 6 месяцев датчик давления «Агат-100М-Ехi-ДИ-1162-(0...16)Мпа-015-ЦИ-К01-М20-СК в количестве 1 шт. Датчик был установлен на трубопровод ГСС в реактор Р-5 установки 24-6/3 АО «НК НПЗ» (Роснефть).

За время эксплуатации средства измерения подтвердили заявленные заводом-изготовителем характеристики.

Хотелось бы отметить, что по окончании полугодовых испытаний у датчика сохранилось отсутствие «дрейфа нуля», и наличие точности измерения.

Качество изготовления датчика давления «Агат-100М-Ехi-ДИ», его надёжность, точность и простота в обслуживании, по заключению наших специалистов, не уступает импортным аналогам.

С уважением,

Директор

Д.П. Медведев

Исп. Янкин Е.А.
Тел. (84635)3-21-35