



ПАО «ГАЗПРОМ»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Новоуренгойский
газохимический комплекс»
(ООО «НГХК»)

Генеральному директору
ООО "НПО "АГАТ"

Мухаметшину Р.Ф.

Ул. Южная, 2А, г. Новый Уренгой, ЯНАО, 629300
Тел.: (3494) 970-400; факс: (3494) 970-499, 970-999
e-mail: ngkh@ngkh.ru
ОКПО 05480648, ОГРН 1028900620264, ОКВЭД 74.14
ИНН/КПП 8904006547/890401001

01.03.17 № 04/20-00114

на № _____ от _____



DIR-18202-857417

Отзыв о работе датчиков давления

Уважаемый Рустам Фаизович!

В период с октября по декабрь 2016 года на объекте паровая котельная ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс» в рамках опытной эксплуатации были установлены датчики давления «Агат-100М» в количестве трех штук производства ООО «НПО «АГАТ» (юридический адрес: 196247, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 2, офис 4). Датчики применялись для измерения давления пара в паровых котлах фирмы «Loos»UL-S28000. За период опытной эксплуатации датчики давления «Агат-100М» показали устойчивую стабильную работу, подтвердили метрологические и паспортные характеристики. Сбоев в работе приборов не было. Датчики давления обладают современным и удобным интерфейсом, просты в настройке, диагностике и обслуживании.

**Заместитель главного
инженера по автоматизации,
метрологическому
обеспечению и связи**

А.В. Богданов

Т.К. Бондаренко
8(3494)97-00-73