

«Форма протокола об испытаниях»

г. Санкт-Петербург

«11» 12 2015 года

Владелец: ООО «Научно-производственное объединение «АГАТ»

Получатель: АО «ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ-1»

№пп	Наименование оборудования	Кол-во	Дата проведения испытаний	Особые выявленные замечания, несоответствия	Заключение (предложения)
1.	Датчик АГАТ-100м 1		10.08.15-	Замечаний	Отличный
	44		10.12.15.	нет.	продукт.

Заключения:

За период эксплуатации прибора в составе системы регулирования уровня воды в барабане парового котла ДВР-4-13. отмечены точную, безотказную работу датчика. Владельская цена в сравнении с аналогичной МЕТРАН-100 ДД. Спасибо!

Адрес Получателя (оборудования): 185005, Рес. Карелия, г. Петрозаводск ул. Ригасева, 37.

Контактные лица (ФИО, должность, т/ф)

г. энергетик Жамазов А.В.

тел. 921-2245150

тел. \_\_\_\_\_

Рекомендации \_\_\_\_\_

Другое \_\_\_\_\_

Владелец:

ООО «НПО «АГАТ»

Генеральный директор

Смирнова Н.С.

Получатель:

АО «ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ-1»

Генеральный директор

Орченко В.Ф.

