

«БАШКОРТОСТАН
ГЕНЕРАЦИЯЛАУ
КОМПАНИЯҢЫ»

яуаплылығысыклэнгән йәмғиәте

Стерлитамак ЙЭУ -е

Юридик адресы: 450045, Өфө калаһы, 4-се ЙЭУ

Почта адресы: 453107, Стерлитамак районы,

Яңы Стерлитамак ЙЭУ-е

тел. (3473) 21-53-00, факс (3473) 24-96-20

sttec@bgkrib.ru

www.bgkrib.ru



Общество с ограниченной ответственностью

«БАШКИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»

Стерлитамакская ТЭЦ

Юридический адрес: 450045, г.Уфа, ТЭЦ-4

Почтовый адрес: 453107, Стерлитамакский район, Ново-Стерлитамакская ТЭЦ

тел. (3473) 23-51-00, факс (3473) 24-96-20

sttec@bgkrib.ru

www.bgkrib.ru

15.12.2016 № 17/328/1-3378

на № _____ от _____

Директору ООО «РС-измерения»
Клевесенкову А.Н.

*Отзыв по работе датчиков
Агат-100М*

Отзыв на продукцию.

В период с августа 2016 года в опытно-промышленной эксплуатации на ООО «БГК» Стерлитамакская ТЭЦ находятся преобразователь давления Агат-100М-ДИ-1151-(0...25)кгс/см²-050-ЦИ-t1070-GSP-M20 в кол-ве 2 штук, установленный на турбоагрегате ст.№6. Позиция «давление пара в производственном отборе №1 и №2».

В процессе эксплуатации датчика АГАТ-100М отмечен ряд достоинств:

- Конструкция преобразователей АГАТ-100М обеспечивает взаимозаменяемость с аналогичными преобразователями давления;
- Яркая светодиодная индикация, нет необходимости в дополнительной подсветке;
- Угол поворота электронного преобразователя 180°;
- Внутренняя конструкция электронного преобразователя облегчает подключение;
- Возможность ввода кабеля справа и слева от индикатора электронного блока;
- Возможность установки ПИН-кода для защиты от несанкционированного изменения настроек датчика;
- Имеется возможность перенастройки датчика на нестандартный диапазон;
- Отсутствие дрейфа «нуля» при перепадах температуры.

Обслуживающий персонал о преобразователе давления отзывається хорошо. Претензий к прибору нет.

Преобразователи давления «АГАТ-100М» рекомендуются для применения в проектах на предприятиях ООО «Башкирская генерирующая компания».

Начальник цеха АСУ ТП

Савельев В.Г.