

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
(АО «Теплоэнерго»)

ИНН 2301080564; КПП 230101001; ОКОНХ 11180; ОКПО 05053082
р/с - 40702810003510142060 в Новороссийском филиале Банка «Возрождение» г.Новороссийск,
к/с 30101810400000000833; БИК 040395833 Юридический адрес: 353451. Краснодарский край. г. Анапа. ул. Парковая. 58а.
Телефон 8 (86133) 4-30-75, факс 5-49-92 E-mail: mupt@rambler.ru сайт МУПТ.РФ

№ _____
на № _____ от _____

Директору отдела продаж ОП
ООО "НПО "АГАТ"
Смирновой Наталье Сергеевне

О работе датчика давления

Уважаемая Наталья Сергеевна !

В январе 2017 года ООО «НПО АГАТ» передали на предприятие АО «Теплоэнерго» г-к Анапа в опытную эксплуатацию датчик давления АГАТ-100М-ДИ-1141-(0...100)кПа-015-ЦИ-t1070-GSP-M20. Датчик «АГАТ-100М» был включен в состав автоматики управления котла №3 котельной №3 по расходу газа на горелке котла.

За время эксплуатации сбоев в работе датчика не обнаружено. Датчик давления АГАТ-100М подтвердил свои заявленные характеристики. Дрейф нуля за период эксплуатации отсутствовал, что позволяет использовать данное оборудование в местах, где очень важно точное отслеживание изменений в процессах. Также отмечается удобная настройка и соответствие требованиям, предъявляемым к измерительным приборам.

Качество изготовления, соответствие заявленным характеристикам, отсутствие дрейфа нуля, конкурентоспособное ценообразование позволяет рекомендовать данное изделие к рассмотрению в импортозамещении.

И.О.Главного инженера



А.А.Болотов