

Исх. № 4700/683 от 18.08.2016г.  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Ведущему менеджеру  
отдела продаж  
ООО «РС-Измерения»  
Д.В. Серегину

### Уважаемый Дмитрий Владимирович!

В период с декабря 2015 года в опытно-промышленной эксплуатации на АО «Уралэлектромедь» находится преобразователь давления АГАТ-100М-ДИ-1141-(0...100) кПа-050-ЦИ, установленный на аппарате колонного типа на участке нейтрализации химических стоков.

В процессе эксплуатации датчика АГАТ-100М отмечен ряд достоинств:

- Конструкция преобразователей АГАТ-100М обеспечивает взаимозаменяемость с аналогичными преобразователями давления;
- Яркая светодиодная индикация, нет необходимости в дополнительной подсветке;
- Угол поворота электронного преобразователя 180°;
- Внутренняя конструкция электронного преобразователя облегчает подключение;
- Возможность ввода кабеля справа и слева от индикатора электронного блока;
- Возможность установки ПИН-кода для защиты от несанкционированного изменения настроек датчика;
- Имеется возможность перенастройки датчика на нестандартный диапазон;
- Отсутствие дрейфа «нуля» при перепадах температуры.

Обслуживающий персонал о преобразователе давления отзываеся хорошо. Претензий к прибору нет.

Преобразователи давления «АГАТ-100М» рекомендуются для применения в проектах на объекты цветной металлургии.

С уважением,  
Начальник цеха КИПиА  
управления автоматизации

