



PMK
УРАЛГИДРОМЕДЬ

Исх. №

от «03» ноября 2015 года

Директору ООО «РС-
изрения»

Клевевесенкову А.Н.

Отзыв о работе датчика давления АГАТ-100М.

По Акту приема-передачи от 30.06.2015 наше предприятие получило в опытную эксплуатацию датчик давления АГАТ-100М-Ехi-ДИ-1151-(0...16)кгс/см²-025-ЦИ-С-К01. Датчик был установлен на трубопроводе серной кислоты отделения электролиза.

При проведении монтажных и наладочных работ нареканий не выявлено, что особенно важно при вводе в эксплуатацию в сжатые сроки. Датчик успешно эксплуатируется уже 4 месяца, не вызывая претензий у обслуживающего персонала, демонстрируя стабильность характеристик. Отсутствие дрейфа нуля и удобное четкое светодиодное табло индикации делает датчик надежным и удобным в эксплуатации.

Хотелось бы отметить также серьезное отношение к работе и грамотную техническую поддержку, которая выразилась в оперативном предоставлении всей необходимой технической информации.

Главный инженер
ОАО «Уралгидромедь»



В.И. Булатов

Исполнитель:
И.о. Зам. главного инженера по автоматизации
ОАО «Уралгидромедь»
Рогожкин А.Н.
Тел: 912-606-57-83