



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОФИКАЦИИ

НОВОСИБИРСКЭНЕРГО

филиал НОВОСИБИРСКАЯ ТЭЦ-2

ТЭЦ-2

630032, г. Новосибирск-32, ул. Станционная, 4 Р/счет 40702810000005220516 в АО Банк «Алемар»
г. Новосибирск, К/счет 30101810500000000874, БИК 045004874, ИНН 5411100018
Тел. (383-2) 53-65-11. Факс (8-383-2) 53-59-26 Телетайп 133800 Цит. E-mail: Root@tc2.nske.elektra.ru

№ 18-1255
От 16.12.2002
На № _____

Г. Обнинск, Калужская обл.
Производственная компания «Тесей»
Тел/факс (084-39) 6-20-50
Шоргиной И.И.

ОТЗЫВ

о работе термопреобразователей производственной компании «Тесей»,
установленных на теплоэнергетическом оборудовании
ТЭЦ-2 ОАО «Новосибирскэнерго»

Установленные в капитальный ремонт на коглоагрегате № 9
термоэлектрические преобразователи КТХА 02.10М (замер температуры
перегретого пара на впрысках котла – 24 шт) и термоэлектрические
преобразователи КТХА 02.01 (замер температуры поверхности нагрева –
металл змеевиков пароперегревателя – 53 шт) в период с октября 2001 г по
декабрь 2002 г, отработали 5360 часов. Замечаний по эксплуатации
термопреобразователей и отказов в работе не было. Окончательная оценка
будет дана при проведении очередного капитального ремонта.

В целом считаем термопреобразователи Вашего производства отвечающими
требованиям эксплуатации на теплоэнергетическом оборудовании, и впредь
намерены ориентироваться на продукцию ПК «Тесей»

Главный инженер

А.И. Пронюшкин